

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
за 21.12.2016г.
по ЗАО "Экран-Энергия", код абонента: 5071

№ п/п	Интервал, час (время московское)	Часовая активная (кВт) и реактивная (кВар) мощность			
		P ₁		Q ₁	
1	00.00 - 01.00	P ₁	12024	Q ₁	4632
2	01.00 - 02.00	P ₂	12024	Q ₂	4632
3	02.00 - 03.00	P ₃	13096	Q ₃	6352
4	03.00 - 04.00	P ₄	13096	Q ₄	6352
5	04.00 - 05.00	P ₅	12976	Q ₅	6352
6	05.00 - 06.00	P ₆	13724	Q ₆	5552
7	06.00 - 07.00	P ₇	14264	Q ₇	4992
8	07.00 - 08.00	P ₈	14264	Q ₈	4992
9	08.00 - 09.00	P ₉	14448	Q ₉	4856
10	09.00 - 10.00	P ₁₀	14448	Q ₁₀	4856
11	10.00 - 11.00	P ₁₁	14928	Q ₁₁	4848
12	11.00 - 12.00	P ₁₂	15288	Q ₁₂	5568
13	12.00 - 13.00	P ₁₃	14456	Q ₁₃	5808
14	13.00 - 14.00	P ₁₄	15560	Q ₁₄	6408
15	14.00 - 15.00	P ₁₅	15320	Q ₁₅	6048
16	15.00 - 16.00	P ₁₆	14568	Q ₁₆	4968
17	16.00 - 17.00	P ₁₇	14160	Q ₁₇	4992
18	17.00 - 18.00	P ₁₈	12120	Q ₁₈	5592
19	18.00 - 19.00	P ₁₉	11808	Q ₁₉	5412
20	19.00 - 20.00	P ₂₀	8688	Q ₂₀	3492
21	20.00 - 21.00	P ₂₁	9000	Q ₂₁	3852
22	21.00 - 22.00	P ₂₂	11160	Q ₂₂	4212
23	22.00 - 23.00	P ₂₃	10704	Q ₂₃	4092
24	23.00 - 24.00	P ₂₄	10968	Q ₂₄	4356
Суточный расход электроэнергии		A _{сут}	313092		116864

Директор

Должность

Скороход А.Ю.

Ф.И.О.

Подпись

Главный инженер

Должность

Крыжановский В.Н.

Ф.И.О.

Подпись

М.П.