

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
за 16.12.2015г.
по ЗАО "Экран-Энергия", код абонента: 5071

№ п/п	Интервал, час (время московское)	Часовая активная (кВт) и реактивная (кВар) мощность			
		P_1		Q_1	
1	00.00 - 01.00	P_1	9834	Q_1	5588
2	01.00 - 02.00	P_2	9852	Q_2	5648
3	02.00 - 03.00	P_3	10649	Q_3	5432
4	03.00 - 04.00	P_4	11220	Q_4	5489
5	04.00 - 05.00	P_5	13162	Q_5	7254
6	05.00 - 06.00	P_6	13911	Q_6	7443
7	06.00 - 07.00	P_7	14811	Q_7	6958
8	07.00 - 08.00	P_8	14641	Q_8	6935
9	08.00 - 09.00	P_9	14178	Q_9	6140
10	09.00 - 10.00	P_{10}	14432	Q_{10}	6290
11	10.00 - 11.00	P_{11}	14409	Q_{11}	6633
12	11.00 - 12.00	P_{12}	14151	Q_{12}	6515
13	12.00 - 13.00	P_{13}	13998	Q_{13}	6187
14	13.00 - 14.00	P_{14}	13660	Q_{14}	6039
15	14.00 - 15.00	P_{15}	13869	Q_{15}	6135
16	15.00 - 16.00	P_{16}	13665	Q_{16}	5954
17	16.00 - 17.00	P_{17}	12664	Q_{17}	5804
18	17.00 - 18.00	P_{18}	11563	Q_{18}	5625
19	18.00 - 19.00	P_{19}	11032	Q_{19}	5108
20	19.00 - 20.00	P_{20}	10637	Q_{20}	5247
21	20.00 - 21.00	P_{21}	9759	Q_{21}	5257
22	21.00 - 22.00	P_{22}	9691	Q_{22}	5158
23	22.00 - 23.00	P_{23}	9657	Q_{23}	5119
24	24.00 - 24.00	P_{24}	9660	Q_{24}	5133
Суточный расход электроэнергии		$A_{сут}$	295105		143091

Директор

Должность

Подпись

Матузов С.В.

Ф.И.О.

Ведущий инженер-энергетик

Должность

Подпись

Подольский С.П.

Ф.И.О.

М.П.