

Таблица сводной замеров активной и реактивной мощности по ГПП "Экран"- 110/6 кВ за 17.12.2014г.

ГПП "Экран-110/6 кВ"		1Т		2Т		Сумма по ПС	
Время	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА	Шном. = 25 МВА
Московское, час	Р, кВт	Q, кВар	Р, кВт	Q, кВар	Р, кВт	Q, кВар	Q, кВар
0	-	-	-	-	-	-	-
1	2520	3600	3360	2640	6960	5160	
2	2400	3120	3360	2160	6480	4560	
3	2400	3360	3360	2400	6720	4800	
4	4560	4800	3840	4080	8640	8640	
5	5040	4320	3840	4320	8160	9360	
6	1800	3360	3840	1200	7200	3000	
7	2040	3600	3840	1200	7440	3240	
8	2880	4560	4320	2160	8880	5040	
9	3360	5280	4560	2400	9840	5760	
10	3000	5760	4320	2400	10080	5400	
11	3000	5760	4080	2880	9840	5880	
12	2640	5760	4080	2160	9840	4800	
13	2880	5520	3840	2640	9360	5520	
14	3000	5520	3840	2160	9360	5160	
15	3000	5040	3600	2640	8640	5640	
16	2160	4320	3600	2040	7920	4200	
17	2160	4080	3600	2040	7680	4200	
18	960	4080	3600	3000	7680	3960	
19	1200	3600	3360	2760	6960	3960	
20	2040	3360	3120	3240	6480	5280	
21	2040	3360	3120	3240	6480	5280	
22	2160	3120	3120	2160	6240	4320	
23	2640	3360	3120	2160	6480	4800	
24	2520	3120	3360	2160	6480	4680	
	101760	62400	88080	60240	189840	122640	

Положение анцапф трансформаторов: Т-1 - XI

Т-2 - X