

**Сводка об отключениях электросетевого оборудования за август 2016 года**

таблица 1

Ун,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки		включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	частично дата, время	полностью дата, время				
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	ПС 110 кВ Красногорская	Яч. 9 ТП-8 через 2 секцию РП-1	19.08.2016, 11-40 мск.		19.08.2016, 11-40 мск.		Повреждение кабеля 6 кВ при производстве земляных работ	нет	отключение МВ яч. 19 РП-1, срабатывание АВР в РУ-0,4 кВ ТП-8