

**Сводка об аварийных отключенных электросетевого оборудования
за сентябрь 2016 года**

таблица 1

Уд.кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключено		включение			Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты	
				чение электроустановки	дата, время	электростановки	частично	полностью				
				дата,	время	дата,	время	дата,	время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	ПС 110 кВ Экран	ЛЭП С-5, С-6	04.09.16	22-25	04.09.16	22-35	06.09.16	0:00	С-5 - плановый ремонт по заявке ВЭС. С-6 аварийное отключение, авария на ПС 110 кВ Ельцовская	ж/п по ул. Лебедевская	АВР на РП-10, РП-1, ТП-3 успешное, перевод нагрузки на ПС 110 кВ Красногорская