

**Сводка об аварийных отключенных электросетевого оборудования
за сентябрь 2016 года**

таблица 1

Уд.кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки		включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	полностью	частично	дата, время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	ПС 110 кВ Экран	ЛЭП С-5, С-6	04.09.16 22-25	04.09.16 0:00	04.09.16 22-35	06.09.16 0:00	С-5 - плановый ремонт по заявке ВЭС. С-6 аварийное отключение, авария на ПС 110 кВ Ельцовская	ж/п по ул. Лебедевская	АВР на РП-10, РП-1, ТП-3 успешное, перевод нагрузки на ПС 110 кВ Красногорская