

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования  
за март 2017 года**

таблица 1

Ун,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки	включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	частично	полностью			
					дата, время	дата, время			
<b>6 кВ</b>	<b>ЗАО "Экран-Энергия"</b>	ГПП "Красногорская"	ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» 110/6кВ	31.03.2017г. в 08-13, в 8-15, в 8-18	31.03.2017г. в 08-13, в 8-15, в 8-19	31.03.2017г. в 8-20	аварийные отключения линии С-1 от ТЭЦ-4.	ТП-8 в 8-13 отключение 1-го компрессора, в 8-15 отключился 2-й компрессор.	не отработала АВР по 0,4кВ.