

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования  
за май 2017 года**

таблица 1

U <sub>н</sub> ,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки	включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	частично	полностью			
					дата, время	дата, время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	Отключен ие ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» 110/6кВ	08.05.2017Г в 11-30 в 12-40 в 13-04	08.05.2017Г в 11-30 в 12-40	08.05.2017Г в 13-04	Отключение ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	Отключение оборудования АО "Экран" запитанного от РП-1, ТП-8, КТП-26 1-ой секции	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	Отключен ие ЛЭП К-9, 110кВ	ЛЭП С-5, С-6	26.05.2017Г в 17-59		26.05.2017Г в 18-00	Отключение ЛЭП К-9, 110кВ	Отключение оборудования АО "Экран" запитанного от РП-9, РП-30	отработала
6кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	КЗ на кабеле от КТП-21 в сторону РП-10	РП-10 яч.34, ГПП "Экран" яч. 14	31.05.2017Г в 17-50		31.05.2017Г в 17-50	КЗ на кабеле при производстве работ на территории "Красный Мамонт"	Отключение оборудования АО "Экран" запитанного от РП-30	отработала на РП-10, ГПП "Экран", РП-30