

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования
за июнь 2017 года**

таблица 1

U _н ,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки	включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	частично	полностью			
					дата, время	дата, время			
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	КЗ в сети 6кВ на ГПП «Экран»	яч.45 ГПП "Экран"	17.06.2017г в 08-32	17.06.2017г в 08-40	17.06.2017г в 20-52	КЗ в концевой муфте на ТМ ДК-1-250кВА	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» 110/6кВ	27.06.2017г в 15-43		27.06.2017г в 15-43	провал напряжения по 110кВ в цепях ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	нет	отработала