

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования
за июль 2017 года**

таблица 1

| U _н ,кВ | Наименование организации | Источник (ПС или РП) | наименование присоединения | отключение электроустановки | | включение электроустановки | | Причина отключения | Социально значимые объекты | Работа релейной защиты |
|--------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| | | | | дата, время | дата, время | частично | полностью | | | |
| | | | | | | дата, время | дата, время | | | |
| 110 кВ | ЗАО "Экран-Энергия" | провал напряжения ЛЭП С-7, С-8, | ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» | 03.07.2017Г в 13-26 в 13-28 | | 03.07.2017Г в 13-26 в 13-28 | | просадка по 110кВ в цепях ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ- | нет | отработала |
| 6 кВ | ЗАО "Экран-Энергия" | КЛ от яч.17 ГПП «Экран» до яч.4 РП-10 | ГПП "Экран" 1СШ, РП-10 1 и ЗСШ, РП-9 | 04.07.2017Г в 18-25 | | | линия находится в ремонте | КЗ в КЛ от яч.17 ГПП «Экран» до яч.4 РП-10 | нет | отработала |
| 6 кВ | ЗАО "Экран-Энергия" | КЛ от яч.19 ГПП «Экран» | ГПП "Экран" 1СШ, РП-10 1 и ЗСШ, РП-9 | 11.07.2017Г в 16-04 | | 13.07.2017Г в 08-04 | | КЗ в линии компания «Сибирь-Развитие» | нет | отработала |
| 110 кВ | ЗАО "Экран-Энергия" | провал напряжения ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4 | ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» 110/6кВ | 16.07.2017Г в 14-50 | | 16.07.2017Г в 14-50 | | просадка по 110кВ в цепях ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4 | нет | отработала |