

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования
за июль 2017 года**

таблица 1

U _н ,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки		включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	дата, время	частично	полностью			
						дата, время	дата, время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения ЛЭП С-7, С-8,	ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская»	03.07.2017Г в 13-26 в 13-28		03.07.2017Г в 13-26 в 13-28		просадка по 110кВ в цепях ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-	нет	отработала
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	КЛ от яч.17 ГПП «Экран» до яч.4 РП-10	ГПП "Экран" 1СШ, РП-10 1 и ЗСШ, РП-9	04.07.2017Г в 18-25			линия находится в ремонте	КЗ в КЛ от яч.17 ГПП «Экран» до яч.4 РП-10	нет	отработала
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	КЛ от яч.19 ГПП «Экран»	ГПП "Экран" 1СШ, РП-10 1 и ЗСШ, РП-9	11.07.2017Г в 16-04		13.07.2017Г в 08-04		КЗ в линии компания «Сибирь-Развитие»	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	ф. 6132, ф.6134 ГПП «Красногорская» 110/6кВ	16.07.2017Г в 14-50		16.07.2017Г в 14-50		просадка по 110кВ в цепях ЛЭП С-7, С-8, питание от ТЭЦ-4	нет	отработала