

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования
за август 2017 года**

таблица 1

Ун,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки		включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	дата, время	частично	полностью			
						дата, время	дата, время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4	ГПП «Экран» 110/6кВ	03.08.2017г в 15-32			03.08.2017г в 15-32	не подтверждено ДД РЭС	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4, ф-6132, ф-6134, ф-6137	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	12.08.2017г в 15-19			12.08.2017г в 15-19	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Банников	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4, ф-6132, ф-6134, ф-6137	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	14.08.2017г в 10-17			14.08.2017г в 10-17	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Лаврентец	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4, ф-6132, ф-6134, ф-6137	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	18.08.2017г в 06-20			18.08.2017г в 06-20	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Кирпиченко	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения от ТЭЦ-4 по 220 кВ	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	24.08.2017 в 12-55; 13-20; 16-15		24.08.2017 в 12-55; 13-20;	24.08.2017 в 16-15	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Банников, Поздняков	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4, ф-6132, ф-6134, ф-6137	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	26.08.2017 в 21-14; 21-19; 22-04		26.08.2017 в 21-14; 21-19	26.08.2017 в 22-04	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Соловьев	нет	отработала
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	провал напряжения КВЛ С-3, С-4, ф-6132, ф-6134, ф-6137	ГПП "Экран", ГПП "Красногорская"	31.08.2017 в 11-13			31.08.2017 в 11-13	провал в линии до ГПП «Экран», подтвердил ДД Самсонов	нет	отработала