

**Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования
за сентябрь 2017 года**

таблица 1

U _н ,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки	включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				дата, время	частично	полностью			
					дата, время	дата, время			
110 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	отгорел шлейф на опоре № 23 ВЛ	ГПП «Экран» 110/6кВ ТЭЦ-4 -	25.09.2017Г в 10-07		25.09.2017Г в 12-17	подтверждено ДД РЭС	нет	отработала