

Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования за октябрь 2018 г.									
Ун, кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	Наименование присоединения	Отключение электроустановки	Включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				Дата, время	частично	полностью			
					Дата, время	Дата, время			
6	ЗАО "Экран-Энергия"	РП-3000	ф.6-42	09.10.2018г., 14 ч. 29 мин. (Нск)		09.10.2018г., 14ч. 29 мин. (Нск)	произошел обвал грунта с частичным разрушением опалубки гаражного комплекса, что привело к повреждению ф.6-42, питающего РП-3000 от ПС «Ельцовская». Персонал ООО «Новосибирский Квартал» не обеспечил соблюдение норм и правил при разрытии котлована, исключающих обрушения грунта при проведении работ.	нет	отработала