

Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования за ноябрь 2018 г.

Ун, кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	Наименование присоединения	Отключение электроустановки		Включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
				Дата, время	Дата, время	частично	полностью			
						Дата, время	Дата, время			
6	ЗАО "Экран-Энергия"	ТП-4264	КЛ 6кВ от яч.2 ТП-4264 в сторону ТП-56 яч.3.	24.10.2018г., 15 ч. 14 мин. (Нск)		24.10.2018г., 18 ч. 00 мин. (Нск)		сторонняя организация ООО «Алтис ИНЖИНИРИНГ» при проведении строительных работ, повредила кабельную линию 6кВ принадлежащую ЗАО «Экран-Энергия» от яч.2 ТП-4264 в сторону ТП-56 яч.3.	нет	отработала