

Сводка об аварийных отключениях электросетевого оборудования

за июнь 2018 года

таблица 1

Ун,кВ	Наименование организации	Источник (ПС или РП)	наименование присоединения	отключение электроустановки	Включение электроустановки		Причина отключения	Социально значимые объекты	Работа релейной защиты
					частично	полностью			
					дата, время	дата, время			
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	ПС 110/6 кВ Красногорская, ПС 110/6 кВ "Экран"	ПС "Экран" и ПС "Красногорская"	06.04.2018г. В 16-00		06.04.2018г. В 16-00	Нет данных, подтвердил ДД Вост РЭС Куликов	Нет	Отработала
6 кВ	ЗАО "Экран-Энергия"	ПС 110/6 кВ Красногор	ТП-6 6кВ	27.06.2018г. В 17-45		27.06.2018г. В 17-45	Ошибочные действия оперативного персонала	Нет	Отработала