

Перечень ремонтов электросетевого оборудования за июль 2016 г.

№ п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Фактическая трудоемкость чел./час	Начало ремонта	Окончание ремонта
1	<u>ГПП "Экран" яч.17 ЛЭП-6117 ÷ РП-10 яч.4</u>	ААБ-6-3х240, ААШв-6-3х240	32		
	Первичная ком-я		16	4	4
	Вторичная ком-я		16	4	4
2	<u>ТП-2 яч.1 ÷ РП-1</u>		16		
	Первичная ком-я		8	28	28
	Вторичная ком-я		8	28	28
3	<u>ТП-2 яч.3 Т-2 320 кВА</u>		16		
	Первичная ком-я		8	28	28
	Вторичная ком-я		8	28	28
4	<u>ТП-4 яч.1 ÷ КТП-25</u>	СБ-10-3х95	16	18	18
5	<u>ТП-4 яч.3 Т-1 750 кВА</u>	ААБ-6-3х70	8	15	15
6	<u>ТП-4 яч.4 ÷ КТП-43 Т-2</u>	ААШв-6-3х240	16	15	15
7	<u>ТП-4 яч.8 ÷ КТП-25 Т-2</u>	АСБ-6-3х150	16	19	19
8	<u>ТП-4 яч.9 Т-2 630 кВА</u>	ААБ-6-3х70	16	18	18
9	<u>ТП-4 ремонт щита АВР</u>		16	19	19
10	<u>ТП-6 яч.6 ÷ РП-1 яч.3</u>	СБ-6-3х150	16	19	19
11	<u>ТП-7 ремонт автомата А-1 1000 А</u>		4	27	27
12	<u>РП-9 яч.4 ÷ ТП-6 яч.1</u>		16		
	Первичная ком-я		8	1	1
	Вторичная ком-я		8	1	1
13	<u>ТП-9 яч.13 ÷ ТП-3 яч.9</u>	АСБ-10-3х240	16	11	11
14	<u>РП-10 яч.7 ТН №2</u>		16		
	Первичная ком-я		8	14	14
	Вторичная ком-я		8	14	14
15	<u>РП-10 яч.9 ÷ ТП-21 (Т-2)</u>	ВНА-630/10	16		
	Первичная ком-я		8	14	14
	Вторичная ком-я		8	14	14
16	<u>РП-10 яч.19 Т-2</u>		16		
	Первичная ком-я		8	14	14
	Вторичная ком-я		8	14	14
17	<u>РП-10 яч.20 ТН №3</u>		16		
	Первичная ком-я		8	15	15
	Вторичная ком-я		8	15	15

№ п/п	Наименование оборудования	Тип оборудования	Фактическая трудоемкость чел./час	Начало ремонта	Окончание ремонта
18	<u>РП-10 яч.21</u>		32		
	Первичная ком-я		16	8	12
	Вторичная ком-я		16	8	12
19	<u>РП-30 яч.7 ÷ КТП-31 Т-2</u>	ААБ-6-3х120	8	27	27
20	<u>РП-30 яч.12 ÷ КТП-31 Т-1</u>	ААБ-6-3х120	8	27	27