

Перечень ремонтов электросетевого оборудования за октябрь 2018 года

№ п/п	Наименование оборудования, перечень работ	Начало ремонта	Окончание ремонта
1	ГПП "Экран" яч. №10 текущий ремонт первичная коммутация	01.10.2018	29.10.2018
2	ГПП "Экран" яч. №10 текущий ремонт вторичная коммутация	01.10.2018	01.11.2018
3	КТП-17 текущий ремонт Освещение ТП	01.10.2018	01.11.2018
4	КТП-43 текущий ремонт Отопления ТП	01.10.2018	01.11.2018
5	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт Силовой тр-р Т-1	01.10.2018	22.10.2018
6	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт Силовой тр-р Т-2	01.10.2018	23.10.2018
7	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт 1-я секция сборных шин 10 кВ	01.10.2018	29.10.2018
8	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт 2-я секция сборных шин 10 кВ	01.10.2018	24.10.2018
9	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №3 текущий ремонт первичная коммутация	01.10.2018	31.10.2018
10	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №3 текущий ремонт вторичная коммутация	01.10.2018	31.10.2018
11	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №5 высоковольтные испытания кабель 6кВ	01.10.2018	01.11.2018
12	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №7 текущий ремонт первичная коммутация	01.10.2018	22.10.2018
13	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №7 текущий ремонт вторичная коммутация	01.10.2018	22.10.2018
14	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №7 высоковольтные испытания ШИМ	01.10.2018	01.11.2018
15	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №4 ВН-6кВ, ТН-6кВ, текущий ремонт первичная коммутация	01.10.2018	25.10.2018
16	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №4 ВН-6кВ, ТН-6кВ, текущий ремонт вторичной коммутация	01.10.2018	25.10.2018
17	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №6 высоковольтные испытания кабель 6кВ	01.10.2018	26.10.2018
18	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №8 текущий ремонт первичная коммутация	01.10.2018	23.10.2018
19	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №8 текущий ремонт вторичная коммутация	01.10.2018	23.10.2018
20	РП-3879 (Серебрянные ключи) яч. №8 высоковольтные испытания ШИМ	01.10.2018	26.10.2018
21	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт Освещение ТП	22.10.2018	23.10.2018
22	РП-3879 (Серебрянные ключи) текущий ремонт Щиты ЩО70 - 10 шт.	22.10.2018	23.10.2018
23	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, покраска забора	01.10.2018	01.10.2018
24	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, ОД-110кВ 1Т, покраска металлоконструкций	01.10.2018	02.10.2018
25	Цех№27, гибка шин для для РП-30 яч№10.	01.10.2018	04.10.2018
26	Прохождение инструктажа по охране труда на заводе Экран	01.10.2018	01.10.2018

27	Цех №27, лаборатория, работа по сборке щита управления РП-30 яч.№10	01.10.2018	01.10.2018
28	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, покраска шинного портала 1Т	02.10.2018	03.10.2018
29	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, ШР-110кВ 1Т покраска	03.10.2018	03.10.2018
30	РП-3879 (Серебрянные ключи) ремонт ворот тр-р Т-1	04.10.2018	04.10.2018
31	Котельная, монтаж полосы контура заземления	04.10.2018	08.10.2018
32	Цех№27, нагревателя воды.	04.10.2018	04.10.2018
33	РП-3879 (Серебрянные ключи) высоковольтные испытания КЛ-6кВ после аварийного отключения.	04.10.2018	04.10.2018
34	Цех№27, маслохозяйство, перекачка масла в емкость для хранения через очистительную установку(сепарация)	04.10.2018	08.10.2018
35	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, ремонт бордюров маслоуловителя	04.10.2018	08.10.2018
36	РП-30, яч.№10, монтаж шин 6кВ.	04.10.2018	05.10.2018
37	СК-3, замеры петля фаза, нуль.	04.10.2018	05.10.2018
38	ГПП-Экран, ОПУ, ЗРУ-6кВ, прокладка кабеля, монтаж АП-50, собственные нужды	04.10.2018	05.10.2018
39	РП-30, яч.№10, монтаж оборудования	08.10.2018	11.10.2018
40	ГПП-Экран, ЗРУ-6кВ, яч.№27, 22 монтаж токовых цепей.	08.10.2018	10.10.2018
41	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, замена подвесной изоляциив пролете между шинным и линейным порталами	08.10.2018	09.10.2018
42	ЛЭП-6141, раскопка кабельной траншеи 6кВ на поврежденном участке.	09.10.2018	11.10.2018
43	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, покраска линейного портала С-5	10.10.2018	11.10.2018
44	РП-9, яч.№9, ремонт вторичных цепей.	11.10.2018	12.10.2018
45	ГПП-Экран, ОПУ, нанесение гидроизоляции на заделанных трещинах отмоски здания .	12.10.2018	12.10.2018
46	ЛЭП-6141, ремонт кабельной линии 6кВ.	12.10.2018	16.10.2018
47	Цех №27, уборка верстаков для монтажа приборов отопления.	15.10.2018	17.10.2018
48	РП-9, яч.№9, текущий ремонт первичной, вторичной коммутации.	15.10.2018	15.10.2018
49	Цех №27, монтаж оборудования на панели для РП-30, яч.№10.	15.10.2018	25.10.2018
50	Котельная, соединение контура заземления с молниеотводами.	16.10.2018	16.10.2018
51	ТП-7, заделка трещин в отмоске фундамента	16.10.2018	16.10.2018
52	ЛЭП-6141, закопка кабеля 6кв в траншеи после ремонта на территории ООО Рюбель	17.10.2018	17.10.2018
53	РП-10, яч.№21, фазирование кабеля 6кВ.	17.10.2018	17.10.2018
54	ЛЭП-6141, закопка кабеля 6кв в траншеи после ремонта на территории КТП-43	18.10.2018	19.10.2018
55	ГПП-Экран, ОРУ-110кВ, 1Т, подключение, контрольных кабелей, газового реле, струйного реле.	18.10.2018	19.10.2018

56	РП-10, яч.№21, фазирование кабеля 6кВ, подключение, закрепление на хомуты.	18.10.2018	18.10.2018
57	Цех №27, уборка мастерской после замены приборов отопления.	19.10.2018	23.10.2018
58	Цех №27, изготовление шкафов, покраска под шансовый инструмент	24.10.2018	26.10.2018
59	Цех №27, маслохозяйство, замена резиновых уплотнений на емкости для хранения трансформаторного масла №1	24.10.2018,	24.10.2018,
60	ГПП-Экран, яч.№11, демонтаж трансформаторов тока	01.10.2018	25.10.2018,
61	ГПП-Экран, яч.№43, демонтаж, монтаж трансформаторов тока	01.10.2018	26.10.2018
62	ТП-3000, яч.№12, высоковольтные испытания КЛ-10кВ	01.10.2018	29.10.2018
63	ТП-4264 яч.№2, высоковольтные испытания КЛ-10кВ	01.10.2018	29.10.2018
64	Цех №27, наведение порядка	01.10.2018	29.10.2018
65	ТП-4264 яч.№2, 6, высоковольтные испытания КЛ-10кВ	01.10.2018	30.10.2018
66	Цех №27, лаборатория, растановка оборудования после ремонта системы отопления.	01.10.2018	30.10.2018
67	Котельная, станция перекачки дизельного топлива, перемонтаж щита управления.	30.10.2018	31.10.2018
68	Цех №27, ремонт стен после замены приборов отопления.	30.10.2018	31.10.2018
69	Ратм, дом на красном, обслуживание электроустановок	01.10.2018	31.10.2018
70	ГПП-Экран, ЗРУ-6кВ, ОПУ, демонтаж светильников аварийного освещения.	01.10.2018	30.10.2018